



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŚWIECIU**

Znak sprawy: NHŚ.9027.1.108.2025

**KOMUNIKAT
z dnia 26.09.2025r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Grucznie** zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Parkowa 3 w Świeciu - próbka wody pobrana w stacji uzdatniania wody (suw) w Grucznie oraz punkcie zgodności na sieci, zaopatrującego miejscowości Gruczno, Chrystkowo, Niedźwiedź, Dworzysko, Głogówko Królewskie, Topolinek, Wielki Konopat, Kosowo stwierdzono podwyższoną wartość parametru mikrobiologicznego ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ° C po 72h (próbka pochodząca z suw). Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków kałowych. Woda jest **warunkowo przydatna** do spożycia.

Uwaga: Profilaktycznie zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapie, chorych na AIDS. Należy gotować wodę dla ww. grup osób przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenia obowiązują do wydania kolejnego komunikatu – dla wody do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Świeciu

Małgorzata Gackowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

2 min.

